

(п. 5 УК)
коплет

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-162/17

о назначении административного наказания

07 ФЕВ 2017

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-162/17 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ОАО «РЭУ-53 района Сокольники»

У С Т А Н О В И Л:

17.01.2017 советником Государственной жилищной инспекции города Москвы Илюхиным П.А. в соответствии с п. 1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной Инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21.01.2015 № 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ВАО от 29.12.2016, проведено обследование (осмотр) кровель, выступающих конструкций (козырьки, балконы, эркеры) многоквартирного дома района Сокольники, расположенного по адресу: г. Москва, Стромынка ул., д.16, на предмет своевременной очистки от снега и наледи.

ОАО «РЭУ-53 района Сокольники» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от «16» апреля 2015 г. №077000388 и договора управления многоквартирным домом по адресу: Стромынка ул., д.16 от 03.02.2013 б/н.

В результате осмотра было установлено, что ОАО «РЭУ-53 района Сокольники» в связи с несоблюдением требований п. 4.6.1.23 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома допущены следующие нарушения:

- отсутствие охранных мероприятий (ограждения) пешеходных зон; наличие, снега, сосулек на свесах, на воронках водостоков.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

